Условные обозначения

- внешнее ограждение ПС
- подземное сооружение
- 0А+32.22 / 0Б+6.44 - координаты привязки объектов к строительной геодезической сетке
- масштаб
- демонтируемое оборудование, конструкция или сооружение
- молниеотвод
- водоотводная канава
- кабельная линия потребителей 6 кВ
- пожарный гидрант

Экспликация зданий и сооружений

№ п/п	Наименование оборудования	Примечание
1.1	Трансформатор ТРДН 40000/110/10	проектируемое
1.2	Трансформатор ТРДН 40000/110/10	проектируемое
2	ОПУ совмещенное со ЗРУ-10 кВ	реконструируемое
3	Мачта ПМС-2 (2 шт)	реконструируемое
4.1,4.2	Здание ЗРУ - 10 кВ, №1,№2	демонтируемое
5.1,5.2	Трансформатор собственных нужд ТМ/250/10	проектируемое
6	ОРУ - 110 кВ	проектируемое
7	Портал ПСЛ - 110 Я2 (2шт)	проектируемое
8.1,8.2	Шинный мост 10 кВ	проектируемое
9	Маслосборник V=120 м³	существующий

Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во
	Площадь участка до реконструкции, м²	13328
	Площадка участка после реконструкции, м²	5521
	Протяженность внешнего ограждения ПС до реконструкции, п.м	406
	Протяженность внешнего ограждения ПС после реконструкции, п.м	333,5
	Площадь застройки, м²	2470,3
	Площадь проездов, м²	1067,5
	Площадь благоустройства в ограждении,м²	1983,7
	Плотность застройки, %	64,08

Ведомость подготовительных работ

№ п/п	Наименование оборудования	Ед.изм.	Кол-во
	Площадка ПС		
1	Насыпь (включая засыпку км от фундаментов, кабельных каналов и маслосборника)	м³	2786
2	Выемка грунта (включая срезку почвенно-растительного слоя (100мм)подготовка терриной и контура заземления, для устройства водоотводной канавы, для устройства системы отвода масла, для устройства основания внутриплощадочных дорог и маслоприёмников)	м³	3734,54
3	Перенос потребительских кабельных линий 10 кВ в трассе	м	163
4	Вывоз строительного мусора	м³	568

Экспликация временных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Примечание
I	Склад материально-технический (открытогоштаб)	временное
II	Контора прораба	временное
III	Рабочий вагончик	временное
IV	Натяжное комплексное устройство	временное
V	Туалет	временное

					БЭСП.0147-ЭС.ПОС.1			
Изм.	Лист	№документа	Подпись	Дата	Стройгенплан	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Дурицын						1:1000
Проверил		Майстренок				Лист	Листов	
Н.контр.		Мелехина			ПС 110/10 кВ ГПП	ООО «ДВК-РЭМ»		
Утв.		Рябцев						

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.