

Спецификация элементов на мелиоративной сети с колодцами

Марка	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.кг Объем,м	Приме-чание
Колодец К1	1	ГОСТ 8020-90	Плита днища ПН 10	1	2020,10	0,10 м³
	2	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КС 10.9	1	1020,10	0,10 м³
	3	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия колодца ПП 10	1	2020,1	0,1 м³
	4	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный "Л" легкий (крышка и корпус)	1	80х-	
Колодец К2	1	ГОСТ 8020-90	Плита днища ПН 10	1	1020,10	0,10 м³
	2	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КС 10.6	2	1020,10	0,10 м³
	3	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия колодца ПП 10	1	2020,1	0,1 м³
	4	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный "Л" легкий (крышка и корпус)	1		
Колодец К3	1	ГОСТ 8020-90	Плита днища ПН 10	1	1020,10	0,10 м³
	2	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КС 10.6	3	1020,10	0,10 м³
	3	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия колодца ПП 10	1	2020,1	0,1 м³
	4	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный "Л" легкий (крышка и корпус)	1		
Колодец К4	1	ГОСТ 8020-90	Плита днища ПН 10	1	1020,10	0,10 м³
	2	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КС 10.6	4	1020,10	0,10 м³
	3	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия колодца ПП 10	1	2020,1	0,1 м³
	4	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный "Л" легкий (крышка и корпус)	1		
Колодец К5	1	ГОСТ 8020-90	Плита днища ПН 10	1	1020,10	0,10 м³
	2	ГОСТ 8020-90	Кольцо опорное КС 10.6	4	1020,10	0,10 м³
	3	ГОСТ 8020-90	Плита перекрытия колодца ПП 10	1	2020,1	0,1 м³
	4	ГОСТ 3634-99	Люк чугунный "Л" легкий (крышка и корпус)	1		
			Материалы элементов			
		В-ст3пс-сп ГОСТ 10705-80	Труба стальная Ф 159,7х6		86,99х	2391,86
		ГОСТ 5736-99	Песок средний крупности			9 м³
		ГОСТ 26633-91	Бетон кл В 75 (М100)			0,6 м³
		ГОСТ23735-79	Песчано- гравийная смесь			1300 м³
		Технология	Мастика битумная			30 м³
			Цементно песчаный раствор			0,3 м³

1. Обратную засыпку котлованов, каналов произвести местным мягким мелкозернистым грунтом или песчано гравийной смесью с послойным трамбованием до плотности 1,7-1,8 т/м³.
2. Сборные ж/б изделия колодцев выполнить из монолитного бетона М 100.
3. Все ж/б элементы колодцев и стальные трубы загрунтовать и грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
4. Обеспечить герметичность всех стальных труб в колодцах и местах ввода для установки приборов оросителей (фитингов, вибраторов).
5. Стальные люки после установки закрепить цементно-песчаным раствором М 100 или битумом ВТ-5.
6. Люки на люки после установки закрепить цементно-песчаным раствором М 100 или битумом ВТ-5.
7. Стальную трубу заглушить на почвенную поверхность толщиной 300 мм.
8. Стальные люки между собой приварить, а люки цементно-песчаного раствора М 100.

						БЭСП.0147-ЭС.КС	
Изм.	Лист	№Документа	Подпись	Дата			
Разраб.		Артемьев			Мелиоративная сеть. Конструктивно-строительные решения	Лит.	Масса	Масштаб
Проверил		Иванова						
						Лист	Листов	
Н.контр.		Гусейнов				000 Электросердиспроект		
Гип		Кайгородов						