


План на отм. 0.000



Экспликация помещений ОПУ

| Номер помеще-ния | Наименование | Размеры помещений, м х м | Площадь, м² |
|------------------|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Помещение щита управления | 8.705х11.60 | 100.98 |
| 2 | Помещение панелей релейной защиты | 11.875х11.60 | 137.75 |
| 3 | Аккумуляторная | 9.09х5.74 | 52.18 |
| 4 | Помещение для приезжих ремонтных бригад | 1.52х5.71 4.07х4.22 | 8.68 16.69 |
| 5 | Помещение для приезжих ремонтных бригад служб релейной защиты | 2.91х4.33 | 12.60 |
| 6 | Помещение службы связи | 2.91х5.74 | 16.70 |
| 7 | Кислотная с тамбуром | 2.68х1.52 1.30х1.52 | 4.07 1.98 |
| 8 | Вестибюль | 3.18х5.74 | 18.25 |
| 9 | Коридор | 1.29х5.61 | 7.24 |
| 10 | Туалет | 0.9х2.58 | 2.32 |
| 11 | Кладовая | 0.75х2.58 | 1.94 |
| 12 | Тамбур | 2.44х2.58 | 6.30 |
| 13 | Помещение начальника подстанции | 2.86х3.43 | 9.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|---------|--------|---|--|--|------------------------|----------|---------|--|
| | | | | | БЭСП.0147-ЭС.ВК1 | | | | | | |
| | | | | | Ввод водопровода и канализации в здание ОПУ. | | | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата | | | | | | | |
| Разраб. | Стасков | | Е.И. | 18.11. | | | | | | | |
| Проверил | Мелехина | | М.И. | 18.11. | | | | Лист 1 | Листов 2 | | |
| | | | | | ПС 110/10кВ ГПП | | | ООО | | | |
| Н.контр. | Гринберг | | Г.И. | 18.11. | | | | ДВК "Росэлектромонтаж" | | | |
| Утв. | Рябцев | | Р.И. | 18.11. | | | | | | | |