


Инв. N°подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N°

XT3			
1601	1	1601	
1601	2	1601	
1601	3	1601	
1604	4	1604	
1616	5	1616	
1618	6	1618	
1622	7	1622	
1624	8	1624	
1626	9	1626	
1628	10	1628	
1630	11	1630	
1638	12	1638	
1652	13	1652	
1652	14	1652	
1656	15	1656	
	16		
1602	17	1602	
1602	18	1602	
	19		
1640-T2(T1)	20	1640-T2(T1)	
1642-T2(T1)	21	1642-T2(T1)	
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		

ОРУ 110кВ. Блок линии №2
Прибор разъединителя QSG13.
ОРУ 110кВ. Блок линии №2
заземляющего ножа QSG13.1.
ОРУ 110кВ. Блок линии №2
Прибор заземляющего ножа QSG13.2.
ОРУ 110кВ. Блок трансформатора Т1
Шкаф зажимов ШЗБ-120.
ОРУ 110кВ. Блок "ремонтной перемычки"
Ящик зажимов ЯЗ-60М



XT1			
XS1/1	1		
SF1/1	2		
XS1/2	3		
EK1/2	4		
SF1/2	5		
EK1/1	6		
	7		
XT2			
S1/1	1		
S1/2	2		
S1/3	3		
S1/4	4		
S1/5	5		
S1/6	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		

Место установки	Позиц. обозначение	Наименование	Тип	Технические данные	Кол.	Примечание
Ящик зажимов ЯЗ-60М	EK1	Резистор	ПЭ-150	5600м+ -10%	1	
	SF1	Автоматический выключатель	А63-МУ3	Переменный ток	1	
	S1	Рубильник	P16-У3	16А 380В	3	Сблокированы
	XS1	Розетка штепсельная	РШ-Ц-2-0-07-6/220220В		1	
	XT1-XT3	Набор зажимов	ТУ16-526. 462-81			
		3Н24-4П25-8/ВУ3			30	
		3Н24-4М25-8/ВУ3			10	
		3Н24-4И25-8/ВУ3			20	

БЭСП.0147-ЭС.Р3.56					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Линия 110кВ №2 ОРУ 110кВ. Блок линии. Ящик зажимов ЯЗ-60М. Схема электрическая подключения.
Разраб.	Дурицын			18.11.09	
Проверил	Рябцев			18.11.09	
Н.контр.	Чушкина			18.11.09	ПС 110/10 кВ ГПП
Утв.	Рябцев			18.11.09	
					Лист
					Листов
					000
					«ДВК-РЭМ»