



Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата
Инв. № подл. и дата



Интерфейс
RS-485
устройства
TOP 200-B 28 3632

Разветвитель
интерфейса
RS-485



Индикатор
напряжения

N n/n	Обозначение	Наименование и тип	Кол-во	Примечание
	TV-A, TV-B, TV-C	Трансформатор напряжения ЗНОЛПМ-10	1	
	SF1	Выключатель автоматический 3р, со вспомогательным контактом (3 шт.)	1	
	SF2, SF3	Выключатель автоматический, со вспомогательным контактом (2 шт.)	2	
	SF4	Выключатель автоматический 4А, со вспомогательным контактом (2 шт.)	1	
	S41,	Переключатель вольтметра	1	ABB
	PV1	Вольтметр 100V/6(10) kV	1	
	S1...S5, S9, S10	Рубильник	7	ABB
	A3	Устройство дуговой защиты ДУГА-0	1	
	H51	Указатель напряжения с емкостями изоляторами	1	
	Y81	Электромагнит блокировочный =220В	1	
	S7.4,S7.4.1,S7.5,S7.5.1	Выключатель конечной	4	
	R1	Резистор 500 Вт, 25 Ом	1	
	R3	Резистор 25 Вт, 4.3 кОм	1	
	RK1, RK2, RK3	Обогреватель 100 W	3	обогрев
	HL1, HL2	Лампа индикаторная	2	
	H23,H22	Указатель положения NEF 30 WP, =230В	2	
	A1	Устройство защиты TOP 200-H	1	
			3	
	EL1, EL2, EL3	Лампа освещения 220В	3	освещение
	SC1	Переключатель	1	